ETS ® BRICK

EI90



Caratteristiche

I mattoncini **ETS ® BRICK** sono costituiti da un materiale intumescente in fibra minerale e grafite di densità 200kg/mc ed avvolti da una pellicola in PVC.
In caso di incendio, all'aumentare del calore circostante, ad una temperatura di circa 150°C, il prodotto inizia ad espandersi sigillando gli interstizi esistenti, impedendo in tal modo il passaggio delle fiamme e dei fumi.
Il loro utilizzo più frequente e' quello di chiusura di varchi che si vengono a creare tra il varco praticato nella parete ed, ad esempio, i servizi da compartimentare.

Voci di capitolato

I mattoncini **ETS ® BRICK** sono certificati per chiusure di passaggi di servizi protetti in precedenza da **ETS ® COVER**, in accordo alla EN1366-5.

Il prodotto ha lo scopo di tamponare lo spazio anulare tra la protezione dei servizi ed il supporto da costruzione.

Misure

1000 x 150 x 25 mm

Legenda

1 - Parete
2- **ETS ® BRICK**
3- Servizi avvolti da **ETS ® COVER**
4 -Mastice **ETS ® SEAL**

Ulteriori Informazioni


La norma EN1366-5 prevede la protezione di servizi di qualunque natura, fatta eccezione di condutture d'aria.

Ogni qualvolta si debba compartimentare il transito di servizi, lungo il percorso dedicato, dall'ambiente stesso in cui sono posizionati, si procede con la protezione dei servizi mediante bendaggio degli stessi.

Posa in opera

Pulire le superfici dove installare **ETS ® BRICK**. Tagliare il mattoncino **ETS ® BRICK** mediante un taglierino della lunghezza pari alla dimensione del foro da chiudere. Posizionare il materiale pretagliato compattandolo opportunamente.

INSTALLAZIONE CON PASSAGGIO A PARETE
Certificazione Ist. CSI 1572FR del 30/08/2010
Secondo la norma EN1366-5



INSTALLAZIONE CON PASSAGGIO A PARETE
Certificazione Ist. Giordano 316105/3650 del 26/05/2014
Secondo la norma EN1366-3

