

**Rif. Pratica VV.F. n.**  
**25689**

**DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO**

**(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)**

Il sottoscritto installatore Santambrogio Renato  
cognome nome  
 domiciliato in Via Valdimagna 29 20099 Sesto San Giovanni  
via - piazza n. civico c.a.p. comune  
Milano 049/8987112 C.F.: SNTRNT61A03I690W  
provincia telefono Codice fiscale della persona fisica  
 nella sua qualità di Legale rappresentante  
titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.  
 della impresa Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società  
 con sede in Via Dante 47 35030  
via - piazza n. civico c.a.p.  
Selvazzano Padova 049/8987111  
comune provincia telefono

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

Anno	descrizione
2014	Posa in opera di EF CoverT su attraversamenti a parete <b>EI120</b> su tubazioni metalliche con coibente o senza coibente
2014	Posa in opera di EPC150E/EP150E a parete laterizio e soletta per compartimentazione giunti di dilatazione/sismici
2014	Posa in opera di EPC150E + mastice EF AC180 (parete) <b>EI120</b> su canale elettriche
2014	Posa in opera di EPC150E a parete cartongesso su serrande tagliafuoco
2014	Posa in opera di Strisce EFS (parete laterizio) <b>REI120</b> su tubazioni plastiche
2014	Posa in opera di Strisce FF115 (parete) <b>EI120</b> su tubi plastici corrugati
2014	Posa in opera di Benda EFR150-2 (parete) <b>EI120</b> su tubi metallici con coibente
2014	Posa in opera di Benda EFR150-2 (parete) <b>EI190</b> su tubi in rame e EPC150E su eventuale varco
2014	Posa in opera di SLEEVE (parete) <b>EI120</b> su tubi plastici e/o corrugati plastici con cavo elettrico
2014	Posa in opera di collari EFMCE (parete) <b>EI120</b> su tubazioni plastiche
2014	Posa in opera di sacchetti EBCE (parete) <b>EI120</b> su passerelle elettriche
2014	Posa in opera di EF CoverT su attraversamenti a soletta <b>EI120</b> su tubazioni metalliche con coibente o senza coibente
2014	Posa in opera di sacchetti EBE (soletta) <b>EI120</b> su passerelle elettriche
2014	Posa in opera di Benda EFSE (soletta) <b>EI120</b> su tubazioni plastiche
2014	Posa in opera di composto non cementizio TRF-BA <b>EI120</b> (soletta) a chiusura di varchi attraversati da tubazioni plastiche e/o metalliche
2014	Posa in opera di mastice EF AC180pro (parete) <b>EI120</b> su tubazioni corrugate con cavi elettrici

Anno

descrizione

DICHIAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

da presentare in semplice copia su carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3

2014	Posa in opera di protettivo EFRock (parete) <b>EI120</b> su tubazioni metalliche e/o rame
Anno	descrizione
2014	Posa in opera di composto non cementizio TRF-BA <b>EI120</b> (parete) in abbinamento al pannello EPC150E/EP150E a chiusura di varchi attraversati da tubazioni plastiche e/o metalliche

per l'edificio Casa di Cura Casabianca

identificazione dell'edificio, complesso etc.

Piani: Interrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in Via S. Silvestri

snc | 00000

via - piazza

n. civico

c.a.p.

PalermoPA

provincia

telefono

comune

di proprietà di

NNNNNNNNN

ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in Via Brescia

59 | 00000

via - piazza

n. civico

c.a.p.

Palermo

comune

( PA )

provincia

telefono

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

## DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite\*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova \*\*.

\*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

\*\*Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

00/00/2015

Data

Firma installatore

## ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova )

1	Protettivo EF CoverT posato a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su tubazioni metalliche con e/o senza coibente come da rapporti allegati.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47   35030   Selvazzano D.   PD			
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi a tutti i piani			
Classe di reazione	R-RE-REI e n°	luogo di installazione (locale etc.)		
ne	identificativo			
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. CSI1685FR (parete); IG308091/3564FR</b>				
2	Protettivo EPC150E a parete e EP150E a soletta			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato a protezione di giunti di dilatazione/sismici a parete e soletta				

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
47	35030	Selvazzano D.	PD	
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
EI 120		Passaggi a piani primo, secondo, terzo e quarto		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>Rapp Class. CSI1979FR (soletta) e CSI1980FR (parete)</b>				

3	Pannello EPC150E + Mastice EFAC180 posato a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato per tamponare foro muro attraversante passerella elettrica.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
47	35030	Selvazzano D.	PD	
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
EI 120		Passaggi ai piani interrato, terra, primo e secondo		
Vedi tabella "Mappatura S. Leonardo -PR_ZRH-srl" allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. CSI1684FR e CSI1685FR (parete)</b>				

4	Protettivo EPC150E a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato a protezione di serrande tagliafuoco a parete				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
47	35030	Selvazzano D.	PD	
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
EI 120		Passaggi ai piani terra, primo, secondo, terzo e quarto		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>IG308725/3577FR (parete)</b>				

5	Striscia EFS + Mastice EF AC180 posato a parete in laterizio			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su tubazioni plastiche combustibili.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
47	35030	Selvazzano D.	PD	
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
EI 120		Passaggi ai piani terzo e quarto		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

- allega omologazione prototipo  
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova\*\* al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: **R.Class. IG 203677/2790FR (parete)**

6 Protettivo Striscia FF115 posato a parete cartongesso e/o laterizio

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Posato a protezione di corrugati elettrici con cavo a parete

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

EI 120	Passaggi a tutti i piani
--------	--------------------------

Classe di reazione R-RE-REI e n° luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

- allega omologazione prototipo  
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova\*\* al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: **R.Class. IG 308091/3564FR e IG308725/3577FR (parete)**

7 Protettivo EFR150-2 posato a parete

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Posato su tubazioni metalliche con coibente fino ad un diametro di 1"1/4 come da rapporti allegati.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

EI 120	Passaggi ai piani primo, secondo, terzo e quarto
--------	--

Classe di reazione R-RE-REI e n° luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

- allega omologazione prototipo  
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova\*\* al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: **R.Class. IG308091/3564FR (parete)**

8 Protettivo EFR150-2 posato a parete

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Posato su tubazioni in rame.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

EI 120	Passaggi ai piani primo, secondo, terzo e quarto
--------	--

Classe di reazione R-RE-REI e n° luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

- allega omologazione prototipo  
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova\*\* al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: **R.Class. IG308091/3564FR (parete)**

9 Collare Sleeve posato a parete cartongesso e/o laterizio

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

Posato su tubazioni plastiche combustibili e corrugate con cavo elettrico.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi al piano interrato, primo, secondo, terzo e quarto			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG308091/3564FR (parete)</b>				

10	Collare EFMCE posato a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su tubazioni plastiche combustibili.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi ai piani interrato, primo, terzo e quarto			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG308725/3564FR (parete)</b>				

11	Sacchetti EBCE posato a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su passerelle elettriche con cavi.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi ai piani interrato, terra, secondo, terzo e quarto			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG308091/3564FR e IG308725/3577FR (parete)</b>				

12	Protettivo EF CoverT posato a soletta			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su tubazioni metalliche con e/o senza coibente come da rapporti allegati.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi ai piani terra, primo, secondo e terzo			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				

<input type="checkbox"/>	allega omologazione prototipo
<input checked="" type="checkbox"/>	attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. CSI1686FR (soletta)</b>

## 13 Sacchetti EBE posato a soletta

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione  
Posato su passerelle elettriche con cavi.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante | 47 | 35030 | Selvazzano D. | PD

Via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

EI 120

Passaggi ai piani terra, primo, secondo, terzo e quarto

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

<input type="checkbox"/>	allega omologazione prototipo
<input checked="" type="checkbox"/>	attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG308091/3564FR e IG308725/3577FR (parete)</b>

## 14 Striscia EFSE + Mastice EF AC180 posato a soletta

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione  
Posato su tubazioni plastiche combustibili.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante | 47 | 35030 | Selvazzano D. | PD

Via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

EI 120

Passaggi ai piani terra, primo, secondo e terzo

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

<input type="checkbox"/>	allega omologazione prototipo
<input checked="" type="checkbox"/>	attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG 203677/2790FR (parete)</b>

## 15 Composto non cementizio TRF-BA a chiusura di varchi a soletta

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione  
Posato a tamponamento di spazi vuoti tra i servizi (tubazioni metalliche e/o plastiche) in attraversamento soletta, atto alla riqualificazione della stessa.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via Dante | 47 | 35030 | Selvazzano D. | PD

Via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

EI 120

Passaggi al piano terra, primo, secondo e terzo

Classe di reazione

R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

Vedi tabella "Mappatura ....." allegata

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

<input type="checkbox"/>	allega omologazione prototipo
<input checked="" type="checkbox"/>	attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG308091/3564FR (parete)</b>

## 16 Protettivo EF Rock a parete

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione  
Posato su tubazioni metalliche e/o rame con coibente.

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi al pianl interrato			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG315891/3641FR e IG316105/3640 (parete)</b>				

17	Mastice EF AC180pro posato a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato su tubazioni plastiche corrugate con cavi elettrici.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi al piano interrato			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG 316105/3650FR (parete)</b>				

18	Composto non cementizio TRF-BA a chiusura di varchi a parete			
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione				
Posato in combinazione col pannello EPC150E/EP150E, a tamponamento di spazi vuoti tra i servizi (tubazioni metalliche e/o plastiche) in attraversamento a parete, per la riqualificazione della stessa.				
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Electrix Tecnologie Sbarrafuoco srl				
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)				
Via Dante	47	35030	Selvazzano D.	PD
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120	Passaggi al piano interrato			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)		
Vedi tabella "Mappatura ....." allegata				
proseguono dati sul luogo di installazione				
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:				
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo				
<input checked="" type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi: <b>R.Class. IG315891/3641FR e IG316105/3640 (parete)</b>				

La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavole allegate con sigla: **V4-Piano interrato, V5-Piano terra, V6-Pianoprimo, secondo e terzo, V7-Piano quarto e mappatura "-----"**

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina 07 tutte siglate dal sottoscritto installatore.

00/00/2015

Data

Firma installatore